

Информация
о техническом состоянии электрических сетей
ООО «Башкирская сетевая компания» за 12 месяцев 2016 г.

На балансе ООО «БСК» находятся 2224,75 км ВЛ напряжением 500-220-110 кВ и 15 подстанций напряжением 500-220 кВ с суммарной установленной мощностью 6095,5 МВА.

За 12 месяцев 2016 года на объектах ООО «БСК» произошло 37 аварий.

Снизилось количество отключений из-за воздействия стихийных природных явлений - 8 (или 22%) против 18 событий в 2015 г. (в т.ч. перекрытие изоляции по росе и воздействия штормового ветра). Увеличилось число аварий из-за дефектов заводов-изготовителей, в т.ч. первичного оборудования – возгорание и разрушение ТТ и КС 500 кВ, внутреннее повреждение обмотки автотрансформатора 220 кВ. Крупная авария произошла 02.07.17 г. с массовым отключением оборудования, в т.ч. в смежных энергосистемах по вине посторонней организации.

Еще ряд аварий произошли из-за отключения силовых автотрансформаторов действием газовой защиты.

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Количество аварий	0	0	3	3	7	1	7	0	5	3	5	3

Две аварии произошло по вине оперативного персонала, одна по вине релейного персонала ООО «БСК»,

В 2016 году суммарный недоотпуск электрической энергии (ограничений) потребителям в результате аварийных отключений 9784 кВт/ч.

Мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений, выполняются в установленные сроки.

Главный инженер ООО «БСК»



Р.А. Нурлыгаянов