

«Утверждаю»

Гл. инженер ООО «БСК»

Р.А. Нурлыгаянов

«28» 12 2016 г.

Техническое задание

на замену ВАЗП на ПС Бекетово

инв. № 59000733 (здание ОПУ)

осмотра основного средства: ПС «Бекетово»

ИНВ №59000733

Мы, ниже подписавшиеся, провели осмотр основного средства и составили техническое задание на предмет необходимости следующих работ:

Выявленные дефекты	Работы по устранению
1. Физический износ элементной части силовых и контрольных цепей.	1. Замена на выпрямители нового поколения.

Перечень работ, необходимых для включения в смету

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	Электротехническая часть		
1	Демонтаж старых ВАЗП	шт.	4
2	Монтаж новых ВАЗП типа НРТ 80/220ХЕ или аналог	шт.	4
3	Пуско-наладочные работы на новых ВАЗП, предоставление отчетной документации	шт.	4
4	Демонтаж автоматов 3 шт. и предохранителей 1 шт.	шт.	4
5	Установка автоматов 6 шт. и рубильников 3 шт.	шт.	9
6	Прокладка и подключение контрольного кабеля КВВГЭнг 14х1,5	м.	400

Перечень ТМЦ

№	Наименование ТМЦ	Ед. изм.	Кол-во
1	ВАЗП типа НРТ 80/220ХЕ или аналог.	шт.	4
2	Автоматический выключатель ВА-5735, I _н -80А	шт.	4
3	Автоматический выключатель постоянного тока АЗ793 СУЗ, I _н =160-200-250А, U _н =220В	шт.	2
4	Рубильник ВР-32-35, I _н -250А	шт.	3
5	Контрольный кабель КВВГЭнг 14х1,5	м.	400

Примечание: Работа выполняется в действующей электроустановке, в стеснённых условиях.

Оборудование и материалы, кроме ВЗП, приобретает подрядчик.

Начальник СПС

В.В. Бобына

Начальник ОИ

Л.А. Поляков

Начальник СРЗА

Н.А. Габдрахманов

Начальник ЦР

А.Р. Шайхутдинов

СПС: 