

ЛЭП и ЭЛТ май 2018 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, (час, сут).	Вид ремонта, (КР-кап. ремонт, ТР- текущ. ремонт, СР- сред. ремонт, ВПр- вынужденный простой, ЗРР-заявленные)	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	Замена дефектных изоляторов и арматуры. Для БПР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	21.05.18	22.05.18	2 дн	Измененная			19.05.18	20.05.18	2 дн		с отключением	18.11.2014		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	Для БПР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	19.05.18	20.05.18	2 дн	Снятая и отказанная			19.05.18	20.05.18	2 дн		с отключением	18.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, для БПР при техническом обслуживании	04:00	КР	15.05.18	18.05.18	4 дн	Измененная		Разрешить в годовые сроки, в связи с отказом в продлении ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	18.05.18	21.05.18	4 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	Для БПР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	26.05.18	30.05.18	5 дн	Исходная			26.05.18	30.05.18	5 дн		с отключением	30.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Ирмель 1	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	КР	09.05.18	20.05.18	12 дн	Исходная			09.05.18	20.05.18	12 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	КР	19.05.18	31.05.18	13 дн	Исходная			19.05.18	31.05.18	13 дн		с отключением	28.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	Замена дефектных изоляторов и арматуры. Для БПР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	31.05.18	04.06.18	5 дн	Исходная			31.05.18	04.06.18	5 дн		с отключением	26.10.2016		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	Для БПР при техническом обслуживании	04:00	ТР	31.05.18	04.06.18	5 дн	Снятая и отказанная			31.05.18	04.06.18	5 дн		с отключением	26.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, для БПР при техническом обслуживании	04:00	КР	10.05.18	14.05.18	5 дн	Измененная			10.05.18	17.05.18	8 дн		с отключением	02.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – Гвардейская	Замена дефектных изоляторов и арматуры. Для БПР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	21.05.18	25.05.18	5 дн	Исходная			21.05.18	25.05.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная	Замена дефектных изоляторов и арматуры. Для БПР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	28.05.18	31.05.18	4 дн	Исходная			28.05.18	31.05.18	4 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	сш-220	ТР СШ-220, Ревизия контактов ШР-220 АТ-1, ШР ТН-220.	02:00	ТР	21.05.18	31.05.18	11 дн	Измененная		Разрешить в годовые сроки, в связи с сокращением сроков ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	22.05.18	31.05.18	10 дн		с отключением	27.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-1	ТР, ПИ АТ-1, ТР ОР-110 АТ-1, ПИ ЛБ-1, первый профконтроль защит АТ-1, АОПО-АТ-1. Замена БР-35 АТ-1, БРА-35 АТ-1, ШР ТН-35 АТ-1	04:00	ТР	21.05.18	31.05.18	11 дн	Измененная		Разрешить в годовые сроки, в связи с сокращением сроков ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	22.05.18	31.05.18	10 дн		с отключением	16.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Восстановление защит ПВЗУ-Е и резервных защит ВЛ-220, Ревизия контактов РПГ-220.	03:00	ТР	21.05.18	31.05.18	11 дн	Измененная		Разрешить в годовые сроки, в связи с сокращением сроков ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	22.05.18	31.05.18	10 дн		с отключением	24.06.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ТН-220 сш	Ревизия контактов ШР ТН-220.	02:00	ТР	23.05.18	29.05.18	7 дн	Исходная			23.05.18	29.05.18	7 дн		с отключением	27.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ОВ-110	ПИ ОВ-110.	01:00	ТР	15.05.18	16.05.18	2 дн	Исходная			15.05.18	16.05.18	2 дн		с отключением	17.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-220 АТ-1	ТО ТТ В-220 АТ-1, отбор проб масла.	04:00	ТР	21.05.18	31.05.18	11 дн	Измененная		Разрешить в годовые сроки, в связи с сокращением сроков ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	22.05.18	31.05.18	10 дн		с отключением	18.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	ТР ОР-110 АТ-1.	04:00	ТР	23.05.18	26.05.18	4 дн	Исходная			23.05.18	26.05.18	4 дн		с отключением	17.07.2014		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ЗТ	ТР и ПИ ЗТ, грозозащита ЗТ.	02:00	ТР	14.05.18	18.05.18	5 дн	Исходная			14.05.18	18.05.18	5 дн		с отключением	08.08.2017		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	4Т	ПИ 4Т и ШМ-104Т, ТТ-10 4Т.	02:00	ТР	14.05.18	18.05.18	5 дн	Исходная			14.05.18	18.05.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-2	ТР АТ-2, ПИ ОПН-10,110,220 АТ-2, отбор со вводов 220 кВ.	08:00	ТР	28.04.18	01.05.18	4 дн	Отказанная	Разрешена на 23.04.18-27.04.18 в месячном графике на апрель (согласно годовому графику)	Ремонт разрешён в годовые сроки в апреле, в связи с плановым ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово.	28.04.18	08.05.18	11 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	ШСВ 110	ТО ТТ-110, отбор проб масла с ТТ-110	04:00	ТР	10.05.18	10.05.18	1 дн	Исходная			10.05.18	10.05.18	1 дн		с отключением	22.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	ОСШ-110	ТР ОР-110 1Т	02:00	ТР	15.05.18	15.05.18	1 дн	Исходная			15.05.18	15.05.18	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	ОСШ-110	ТР ОР-110 2Т	02:00	ТР	22.05.18	22.05.18	1 дн	Исходная			22.05.18	22.05.18	1 дн		с отключением			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	1Т	ТР 1Т, ОР-110 1Т. Профвосстановление защит.	04:00	ТР	14.05.18	18.05.18	5 дн	Исходная			14.05.18	18.05.18	5 дн		с отключением			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	2Т	ТР 2Т, ТР-110, ОР-110, ТО ТТ-110. Профвосстановление защит.	04:00	ТР	21.05.18	25.05.18	5 дн	Исходная			21.05.18	25.05.18	5 дн		с отключением			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	В-110 1Т	ТР ОР-110 1Т, ТО ТТ-110 1Т, отбор проб масла с ТТ-110 1Т	04:00	ТР	14.05.18	18.05.18	5 дн	Исходная			14.05.18	18.05.18	5 дн		с отключением	16.08.2016		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	В-110 2Т	ТО ТТ-110 2Т, ТР ТР-110 2Т	04:00	ТР	21.05.18	25.05.18	5 дн	Исходная			21.05.18	25.05.18	5 дн		с отключением	03.08.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Шкапово-2	Профвосстановление рез. защит.	04:00	ВПр	14.05.18	25.05.18	12 дн	Исходная			14.05.18	25.05.18	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением	03.08.2013		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-110	Профвосстановление вторичных цепей ТН ОСШ-110.	02:00	ВПр	28.05.18	28.05.18	1 дн	Снятая и отказанная			28.05.18	28.05.18	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	1АТ	ТР: 1АТ; ВДТ-1; РР-10 ВДТ-1; ТР-10 ВДТ-1. ТО: ТН-10 1АТ. ПИ 1АТ.	03:00	ТР	19.05.18	31.05.18	13 дн	Исходная	Корр. ЧРДУ.		19.05.18	31.05.18	13 дн		с отключением	21.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-2	СР ШР-2 Белорецк-2	03:00	СР	03.05.18	04.05.18	2 дн	Исходная			03.05.18	04.05.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	05.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	1 сек.ш.-220	ТР СР-1-220.	03:00	ТР	19.05.18	31.05.18	13 дн	Исходная			19.05.18	31.05.18	13 дн		с отключением	28.09.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	ТР ОР-110 Юша. Профвосстановление вторичных цепей ТН.	03:00	ТР	14.05.18	15.05.18	2 дн	Снятая и отказанная			14.05.18	15.05.18	2 дн		с отключением	03.09.2012		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	ТР ОР-110 Серменево	03:00	ТР	16.05.18	18.05.18	3 дн	Снятая и отказанная			16.05.18	18.05.18	3 дн		с отключением	03.09.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	2 СШ 110 кВ	СР ШР-2 Белорецк-2	03:00	СР	03.05.18	04.05.18	2 дн	Исходная			03.05.18	04.05.18	2 дн		с отключением	11.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	1 СШ 110 кВ	СР ШР-1 1АТ	03:00	СР	29.05.18	30.05.18	2 дн	Исходная			29.05.18	30.05.18	2 дн		с отключением	04.10.2014		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ТН-110 1 СШ	Профвосстановление вторичных цепей ТН.	04:00	ВПр	29.05.18	30.05.18	2 дн	Исходная			29.05.18	30.05.18	2 дн		с отключением	13.10.2014		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ТН-110 2 СШ	Профвосстановление вторичных цепей ТН.	04:00	ВПр	02.05.18	04.05.18	3 дн	Исходная			02.05.18	04.05.18	3 дн		с отключением	19.10.2014		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВМ-220 1АТ	ТО ТТ-220 1АТ. отбор проб масла.	03:00	ТР	19.05.18	31.05.18	13 дн	Исходная			19.05.18	31.05.18	13 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 1АТ	ТР В-110; ТО: ТТ-110.	03:00	ТР	19.05.18	31.05.18	13 дн	Измененная		Корр. ЧРДУ.	20.05.18	31.05.18	12 дн		с отключением	21.06.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В3-220	ТР, ТО ТТ-220 В3.	02:00	ТР	15.05.18	19.05.18	5 дн	Исходная			15.05.18	19.05.18	5 дн		с отключением	23.11.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	В связи с выводом в ремонт АТ-1 ПС 220 кВ Туймазы, зарядка ВЛ 220 кВ Бугульма - Туймазы: 90 МВт в рем. схеме. 115 МВт в ПАР.	ВЗ	ЗРР	15.05.18	24.05.18	10 дн	Отказанная			15.05.18	24.05.18	10 дн		с отключением	04.08.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	ТР ЛР-220 Туймазы.	02:00	ТР	15.05.18	19.05.18	5 дн	Исходная			15.05.18	19.05.18	5 дн		с отключением	04.08.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В2-220	ТР, ПИ ТТ-220 В2, отбор проб масла, СР ШР-2 В2-220.	02:00	ТР	15.05.18	19.05.18	5 дн	Исходная			15.05.18	19.05.18	5 дн		с отключением	03.07.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В1-220	ТР ТТ-220 В1	02:00	ТР	03.05.18	04.05.18	2 дн	Исходная			03.05.18	04.05.18	2 дн		с отключением	23.07.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш.-220	ТР ЛР-220 Туймазы. СР ШР-2 В2-220.	05:00	ТР	15.05.18	19.05.18	5 дн	Исходная			15.05.18	19.05.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Гвардейская	ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – Гвардейская	Первый профконтроль защит, вторичных цепей ТН-2 220.	04:00	ВПр	21.05.18	25.05.18	5 дн	Исходная			21.05.18	25.05.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Гвардейская	СВ 220	Первый профконтроль защит ШЭ 2607 015	04:00	ВПр	21.05.18	25.05.18	5 дн	Исходная			21.05.18	25.05.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Гвардейская	АТ-1	Первый профконтроль основных защит	04:00	ВПр	28.05.18	27.06.18	31 дн	Исходная			28.05.18	27.06.18	31 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Гвардейская	АТ-2	Первый профконтроль основных защит	04:00	ВПр	21.05.18	25.05.18	5 дн	Исходная			21.05.18	25.05.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	АТ-1	ТР АТ-1, ПИ АТ-1, ОПН-220-110-10, ТН-10 АТ -1.	06:00	ТР	09.05.18	20.05.18	12 дн	Исходная		Корр. ЧРДУ.	09.05.18	20.05.18	12 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ОВ-110	СР ОР-110	02:00	СР	28.05.18	31.05.18	4 дн	Исходная			28.05.18	31.05.18	4 дн		с отключением	12.08.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ОСШ-110	ТР ОР-110 ОВ-110. ТО ТН-110 ОСШ ф.В.	02:00	ТР	28.05.18	31.05.18	4 дн	Исходная			28.05.18	31.05.18	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	В-220 АТ-1	ТР В-220 АТ-1, ТО ТТ-220.	02:00	ТР	09.05.18	20.05.18	12 дн	Исходная		Совместно с АТ-1.	09.05.18	20.05.18	12 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	В-110 АТ-1	ТР ТР-110, ОР-110, ТО ТТ-110.	02:00	ТР	09.05.18	20.05.18	12 дн	Исходная		Совместно с АТ-1.	09.05.18	20.05.18	12 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	1 сш-220	ТО ТН-1-220, ОПН-220.	08:00	ТР	09.05.18	20.05.18	12 дн	Исходная			09.05.18	20.05.18	12 дн		с отключением	31.12.1899		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ТН-220 ТЭЦ-2	Испытания ТН-220 ТЭЦ-2.	03:00	ТР	26.05.18	30.05.18	5 дн	Исходная			26.05.18	30.05.18	5 дн		с отключением	27.11.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-1	ТР АТ-1, ТТ-35 ТСН-1. Испытания АТ-1, ОПН-220,110,35 АТ-1, отбор проб масла АТ-1 бак, РПН. Монтаж температурной блокировки РПН.	04:00	ТР	19.05.18	23.05.18	5 дн	Измененная		Разрешить в годовые сроки, в связи с ремонтом 4сш 110 ПС 220 кВ НПЗ.	18.05.18	23.05.18	6 дн		с отключением	16.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 ТЭЦ-2	ТР ЛР-220 ТЭЦ-2, ЛР-1 В1-220 ТЭЦ-2.	04:00	ТР	26.05.18	30.05.18	5 дн	Исходная			26.05.18	30.05.18	5 дн		с отключением	31.08.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 ТЭЦ-2	ТР ЛР-2 В2-220 ТЭЦ-2, ЛР-220 ТЭЦ-2. Поиск течи элегаза ТТ В2-220 ТЭЦ-2.	1	ТР	26.05.18	30.05.18	5 дн	Исходная			26.05.18	30.05.18	5 дн		с отключением	09.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	СВ-110 1-2	БВР при выправке опор 3 шт м/ду 1 сш-110 и ШР-110-1 СВ-110 1-2	1	БВР	03.05.18	04.05.18	2 дн	Исходная			03.05.18	04.05.18	2 дн		с отключением	15.08.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 Химпром "З". Замена ШР2-110.	ВЗ	ЗРР	09.05.18	11.05.18	3 дн	Исходная			09.05.18	11.05.18	3 дн		без отключения	13.12.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 УНПЗ "Ж". Замена ШР4-110.	ВЗ	ЗРР	14.05.18	16.05.18	3 дн	Исходная			14.05.18	16.05.18	3 дн		без отключения	13.12.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 УНПЗ "Ж". Замена ШР2-110.	ВЗ	ЗРР	07.05.18	09.05.18	3 дн	Исходная			07.05.18	09.05.18	3 дн		без отключения	13.12.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 Химпром "З". Замена ШР4-110.	ВЗ	ЗРР	16.05.18	18.05.18	3 дн	Исходная			16.05.18	18.05.18	3 дн		без отключения	13.12.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	1 сш-220	БВР при замене ИОС 24 шт на опорах, 6 шт м/ду ШР-1 В1-220 ТЭЦ-2 и В1-220 ТЭЦ-2	04:00	БВР	19.05.18	23.05.18	5 дн	Снятая и отказанная		Не совмещается с ремонтом ГТ-1 ПГЭС. Разрешить при условии потребления узла 110 кВ ПС 220 кВ НПЗ не более 125 МВт и температуре окружающей среды не более +25 С.	19.05.18	23.05.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 1-3	Ревизия ВЧЗ ВЛ-110 2ГПП УНПЗ, Т.Р. Ревизия ВЧЗ ВЛ-110 ГПП-4 АО НУНПЗ ф.С, ТН-110 ОСШ 1-3 ф.А, отбор проб масла, замена силикагеля.	01:00	ТР	07.05.18	08.05.18	2 дн	Исходная			07.05.18	08.05.18	2 дн		с отключением	19.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	4 сш-110	Замена ШР-4-110 УНПЗ"Ж", ШР-4-110 Химпром"З".	ВЗ	КР	14.05.18	18.05.18	5 дн	Исходная			14.05.18	18.05.18	5 дн		с отключением	30.11.2015		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	1 сш-110	БВР при выправке опор 3 шт м/ду 1 сш-110 и ШР-110-1 СВ-110 1-2	1	БВР	03.05.18	04.05.18	2 дн	Исходная			03.05.18	04.05.18	2 дн		с отключением	17.07.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	ТО ТН ОСШ 1-3, замена силикагеля, отбор проб масла.	03:00	ТР	31.05.18	01.06.18	2 дн	Исходная			31.05.18	01.06.18	2 дн		с отключением	07.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	СР ОР-110 ГППЗ УОС	03:00	СР	21.05.18	23.05.18	3 дн	Исходная			21.05.18	23.05.18	3 дн		с отключением	07.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	СР ОР-110 Химпром 3.	03:00	СР	23.05.18	25.05.18	3 дн	Исходная			23.05.18	25.05.18	3 дн		с отключением	07.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	СР ОР-110 УНПЗ Желтая	03:00	СР	28.05.18	30.05.18	3 дн	Исходная			28.05.18	30.05.18	3 дн		с отключением	07.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	2 сш-110	Замена ШР2-110 УНПЗ "Ж", ШР2-110 Химпром "З".	ВЗ	КР	07.05.18	11.05.18	5 дн	Исходная			07.05.18	11.05.18	5 дн		с отключением	28.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	ТР ЛР-2 В2-220 ТЭЦ2, ЛР-220 ТЭЦ 2. Замена КС-220 ТЭЦ-2 ф.С. Ревизия ВЧЗ фю.С, испытания ТН-220 ТЭЦ-2.	1	ТР	26.05.18	30.05.18	5 дн	Исходная			26.05.18	30.05.18	5 дн		с отключением	30.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – 2ГПП УНПЗ	Ревизия ВЧЗ ВЛ-110 2ГПП УНПЗ ф.А,С	03:00	ТР	07.05.18	07.05.18	1 дн	Исходная			07.05.18	07.05.18	1 дн		с отключением	19.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-3 УОС	СР ЛР-110, ОР0110 ГППЗ УОС.	03:00	СР	21.05.18	23.05.18	3 дн	Исходная			21.05.18	23.05.18	3 дн		с отключением	12.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-4 АОНУНПЗ	Ревизия ВЧЗ ВЛ-110 ГПП-4 АО НУНПЗ ф.С	03:00	ТР	08.05.18	08.05.18	1 дн	Отказанная	Отказ согласно письму НУНПЗ №02-03-24/0070 от 22.03.2018 г., подать на 2-22 апреля, совместно с заявкой НУНПЗ.		08.05.18	08.05.18	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – Химпром-3	СР ЛР-110 Химпром "З", ОР-110 Химпром "З". Профвосстановление REL-511.	03:00	СР	23.05.18	25.05.18	3 дн	Исходная		Корректировка ЦУС: совместно с ОЛЭП по ЦЭС	23.05.18	25.05.18	3 дн		с отключением	11.11.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – УНПЗ-Ж	СР ЛР-110 УНПЗ "Ж", ОР-110 УНПЗ "Ж"	03:00	СР	28.05.18	01.06.18	5 дн	Отказанная	отказ в связи с письмом НУНПЗ №02-03-24/0071 от 23.03.2018 г. Перенести на период с 10.09.18 по 25.10.18		28.05.18	01.06.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ТН-220 Кумертау	ТО ТН-220. Профвосстановление вторичных цепей ТН.	02:00	ТР	15.05.18	16.05.18	2 дн	Исходная			15.05.18	16.05.18	2 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	ТО ТН-220 Кумертау. Профвосстановление вторичных цепей ТН.	02:00	ЗРР	15.05.18	16.05.18	2 дн	Исходная		Совместно с РСШ-220 Кумертауской ТЭЦ.	15.05.18	16.05.18	2 дн	не в транзите	без отключения	17.12.2015		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	АТ-2	ТР и ПИ: АТ-2, РБ-10; ОПН-220, ОПН-110, ОПН-10, ШМ-10, ТТ-10.	04:00	ТР	21.05.18	01.06.18	12 дн	Исходная			21.05.18	01.06.18	12 дн		с отключением	04.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	ТР и ПИ ОВ-110.	02:00	ТР	17.05.18	18.05.18	2 дн	Исходная			17.05.18	18.05.18	2 дн		с отключением	28.10.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	ТР ОР-110 МХЗ-3.	02:00	ТР	10.05.18	11.05.18	2 дн	Исходная			10.05.18	11.05.18	2 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 МХЗ-3	ТР и ПИ В-110 МХЗ-3.	02:00	ТР	07.05.18	08.05.18	2 дн	Исходная			07.05.18	08.05.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.05.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 МХЗ-3	ТР ЛР-110 МХЗ-3.	02:00	ТР	10.05.18	11.05.18	2 дн	Исходная			10.05.18	11.05.18	2 дн		с отключением	28.05.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Смоленская-1	ТР и ПИ В-110 Смоленская-1.	02:00	ТР	03.05.18	04.05.18	2 дн	Исходная			03.05.18	04.05.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.10.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-3	ТР ЛР, ОР-110 МХЗ-3.	02:00	ТР	10.05.18	11.05.18	2 дн	Исходная			10.05.18	11.05.18	2 дн		с отключением	07.03.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	2 СШ-110	СР, ТР ШР-2 110 присоединений.	03:00	СР	09.04.18	04.05.18	26 дн	Исходная			09.04.18	04.05.18	26 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	1 сш-220	СР ШР-1 В1-220 Бугульма.	03:00	СР	15.05.18	18.05.18	4 дн	Измененная	Разрешить в годовые сроки, в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.		18.05.18	21.05.18	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-1	ТР, ПИ АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1. ТО ТТ-220 АТ-1, отбор проб масла.	03:00	ТР	15.05.18	24.05.18	10 дн	Измененная	Разрешить в годовые сроки, в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.		18.05.18	27.05.18	10 дн		с отключением	19.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ТН-110 2 СШ	ТР, ПИ ОПН-110 2 СШ 110 кВ	01:00	ТР	09.04.18	04.05.18	26 дн	Исходная			09.04.18	04.05.18	26 дн		с отключением	02.07.2014		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Автоприбор 2. Профвосстановление защит и автоматики ВЛ-110 Автоприбор 2.	04:00	ЗРР	14.05.18	18.05.18	5 дн	Снятая и отказанная	Корр. БСК.		14.05.18	18.05.18	5 дн	с переводом на ОВ	без отключения	09.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Серафимовка. ТР, ПИ В-110 Серафимовка	04:00	ЗРР	21.05.18	23.05.18	3 дн	Исходная			21.05.18	23.05.18	3 дн	с переводом на ОВ	без отключения	09.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ШСВ-110	ТР, ПИ ШСВ-110. ТО ТТ-110 ШСВ	03:00	ТР	09.04.18	04.05.18	26 дн	Исходная	Корр. БСК.		09.04.18	04.05.18	26 дн		с отключением	30.08.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-1	ТР ОР-110, ТР-110 АТ-1.	03:00	ТР	18.05.18	22.05.18	5 дн	Исходная			18.05.18	22.05.18	5 дн		с отключением	30.07.2012		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Бугульма	СР ШР-1-220 Бугульма. Отбор проб масла с ТТ-1-220 Бугульма.	03:00	СР	18.05.18	21.05.18	4 дн	Исходная			18.05.18	21.05.18	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	ТР ОР-110 АТ-1	03:00	ТР	18.05.18	22.05.18	5 дн	Исходная		Совместно с АТ-1.	18.05.18	22.05.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-4	ТР ШР-2 110 Урусу 4.	03:00	ТР	03.05.18	04.05.18	2 дн	Исходная			03.05.18	04.05.18	2 дн	с переводом на ОБ	с отключением	05.08.2013		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ЗТ	ТР, ПИ ЗТ. Отбор проб масла с ТТ-110 ЗТ.	03:00	ТР	03.05.18	04.05.18	2 дн	Исходная			03.05.18	04.05.18	2 дн		с отключением			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 ЗТ	ТР ЗТ. Отбор проб масла с ТТ-110 ЗТ.	03:00	ТР	03.05.18	04.05.18	2 дн	Исходная			03.05.18	04.05.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-3	Средний ремонт, покраска АТ-3.	06:00	СР	18.05.18	04.06.18	18 дн	Исходная			18.05.18	04.06.18	18 дн		с отключением	25.09.2015		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТН-110 3 сш	ТО ТН.	03:00	ТР	07.05.18	07.05.18	1 дн	Снятая			07.05.18	07.05.18	1 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	СВ-110 2-4	ТР В-110, ТО ТТ.	03:00	ТР	11.05.18	11.05.18	1 дн	Снятая и отказанная			11.05.18	11.05.18	1 дн		с отключением	20.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	СВ-110 1-3	ТР В-110. ТО, отбор проб масла с ТТ-110.	03:00	ТР	10.05.18	10.05.18	1 дн	Исходная			10.05.18	10.05.18	1 дн		с отключением	13.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Бекетово-ТЭЦ-2	ТО, отбор проб масла с ТТ-220.	03:00	ТР	14.05.18	15.05.18	2 дн	Исходная			14.05.18	15.05.18	2 дн	с переводом на ОБ	с отключением	29.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-220	СР ОР-220 Гвардейская.	06:00	СР	21.05.18	25.05.18	5 дн	Исходная			21.05.18	25.05.18	5 дн		с отключением	29.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-220	СР ОР Уфимская.	06:00	СР	28.05.18	31.05.18	4 дн	Исходная			28.05.18	31.05.18	4 дн		с отключением	29.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-2	ТР, ПИ АТ-2, РБНГ-10 кВ АТ-2.	06:00	ТР	03.05.18	08.05.18	6 дн	Исходная			03.05.18	08.05.18	6 дн		с отключением	11.09.2014		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТН-220 ОСШ (ф. В)	ТО ТН-220 ОСШ.	02:00	ТР	14.05.18	18.05.18	5 дн	Исходная			14.05.18	18.05.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – Гвардейская	СР ЛР, ОР Гвардейская.	06:00	СР	21.05.18	25.05.18	5 дн	Исходная			21.05.18	25.05.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная	СР ЛР, ОР Уфимская.	06:00	СР	28.05.18	31.05.18	4 дн	Исходная			28.05.18	31.05.18	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Гвардейская	СР ЛР Гвардейская.	06:00	СР	21.05.18	25.05.18	5 дн	Исходная			21.05.18	25.05.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Уфимская	СР ЛР Уфимская.	06:00	СР	28.05.18	31.05.18	4 дн	Исходная			28.05.18	31.05.18	4 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	07.05.18	07.05.18	1 дн	Исходная		При условии согласования рабочей документации	07.05.18	07.05.18	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	14.05.18	14.05.18	1 дн	Исходная		При условии согласования рабочей документации	14.05.18	14.05.18	1 дн		с отключением	14.11.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-3	ТР АТ-3, ТР ТР-10 АТ-3	02:00	ТР	15.05.18	19.05.18	5 дн	Измененная		Корр. БСК. Не совмещается с ремонтом 2СШ 500 кВ ПС 500 кВ Бекетово.	14.05.18	18.05.18	5 дн		с отключением	29.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-4А	ТР АТ-4А, ТР ТР-220 АТ-4, ТР ТР-220 АТ-4Б, ТР ТР-110 АТ-4, СР ОР-110 АТ-4, СР ТР-110 АТ-4А. Замена ввода 110 кВ ф.А. Подвозстановление защит.	3	ТР	21.05.18	31.05.18	11 дн	Исходная			21.05.18	31.05.18	11 дн		с отключением	26.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-4Б	ТР ТР-220 АТ-4, ТР ТР-220 АТ-4Б, ТР ТР-110 АТ-4, СР ОР-110 АТ-4, СР ТР-110 АТ-4А	02:00	ТР	21.05.18	31.05.18	11 дн	Исходная			21.05.18	31.05.18	11 дн		с отключением	26.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-4	ТР ТР-110 АТ-4А	04:00	ТР	21.05.18	31.05.18	11 дн	Исходная			21.05.18	31.05.18	11 дн		с отключением	21.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	Опробование вновь вводимых защит ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	07.05.18	07.05.18	1 дн	Исходная			07.05.18	07.05.18	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-4	ТР ТР-220 АТ-4.	02:00	ТР	21.05.18	31.05.18	11 дн	Исходная			21.05.18	31.05.18	11 дн		с отключением	26.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-2	Опробование вновь вводимых защит ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	14.05.18	14.05.18	1 дн	Исходная			14.05.18	14.05.18	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	СР ОР-110 АТ-4	04:00	СР	21.05.18	31.05.18	11 дн	Исходная			21.05.18	31.05.18	11 дн		с отключением	14.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Замена и ввод в работу устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская. ТР ЛР-1, ЛР-2 Смеловская; ревизия контактных соединений ВЧЗ-500 Смеловская	ВЗ	ТР	10.05.18	14.05.18	5 дн	Измененная			10.05.18	17.05.18	8 дн		с отключением	02.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-500	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	02:00	ВПр	14.05.18	14.05.18	1 дн	Исходная		При условии согласования рабочей документации	14.05.18	14.05.18	1 дн		с отключением	01.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-500	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	02:00	ВПр	07.05.18	07.05.18	1 дн	Исходная		При условии согласования рабочей документации	07.05.18	07.05.18	1 дн		с отключением	25.08.2017		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Смеловская	ТР ЛР-2 Смеловская, ТО ТТ-500 В2 Смеловская. Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	10.05.18	14.05.18	5 дн	Измененная			10.05.18	17.05.18	8 дн		с отключением	04.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Смеловская	ТР ЛР-1 Смеловская. Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	04.05.18	14.05.18	11 дн	Измененная			04.05.18	17.05.18	14 дн		с отключением	03.10.2014		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	ТР: ЛР В1-500, ЛР В2-500 Карм.ГРЭС.	04:00	ТР	19.05.18	20.05.18	2 дн	Снятая и отказанная			19.05.18	20.05.18	2 дн		с отключением	18.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	Профконтроль вторичных цепей ТН-500.	04:00	ТР	21.05.18	22.05.18	2 дн	Измененная			19.05.18	20.05.18	2 дн		с отключением	18.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Калино	ТР: ЛР В1-500, ЛР В2-500 Калино.	04:00	ТР	25.05.18	28.05.18	4 дн	Измененная			24.05.18	27.05.18	4 дн		с отключением	06.10.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	ТР ШР-2 Р-500.	04:00	ТР	04.05.18	05.05.18	2 дн	Исходная			04.05.18	05.05.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	ТО ТН-500 2 СШ. СР ШР ТН-500 2 СШ.	04:00	ТР	03.05.18	11.05.18	9 дн	Исходная			03.05.18	11.05.18	9 дн		с отключением	28.11.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Профконтроль АУВ В-110 и КЗ АТ-2.	04:00	ВПр	03.05.18	16.05.18	14 дн	Исходная			03.05.18	16.05.18	14 дн		с отключением	28.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	ТР ЛР В2-500 Калино. Испытания ТТ-500 В2 Калино. Профконтроль вторичных цепей ТТ.	04:00	ТР	25.05.18	28.05.18	4 дн	Измененная			24.05.18	27.05.18	4 дн		с отключением	18.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	ТР ЛР В1-500 Калино. Испытания ТТ-500 В1 Калино. Профконтроль вторичных цепей ТТ.	04:00	ТР	25.05.18	28.05.18	4 дн	Измененная			24.05.18	27.05.18	4 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	ТР ШР В2-500 Уфимская.	04:00	ТР	10.05.18	11.05.18	2 дн	Исходная			10.05.18	11.05.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	ТР ШР В2-500 Карм.ГРЭС. Профконтроль вторичных цепей ТТ, АУВ.	04:00	ТР	07.05.18	08.05.18	2 дн	Исходная			07.05.18	08.05.18	2 дн		с отключением	10.08.2013		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	ТР: В2-500 Карм.ГРЭС, ЛР В2-500 Карм.ГРЭС. ТО ТТ-500 В2 Карм.ГРЭС.	04:00	ТР	19.05.18	20.05.18	2 дн	Снятая и отказанная			19.05.18	20.05.18	2 дн		с отключением	10.08.2013		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	ТР ЛР В1-500 Карм.ГРЭС.	04:00	ТР	19.05.18	20.05.18	2 дн	Снятая и отказанная			19.05.18	20.05.18	2 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	ТР ШР В2-500 АТ-3.	04:00	ТР	10.05.18	11.05.18	2 дн	Исходная			10.05.18	11.05.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Тестовый контроль УРОВ ПДЭ 2005 В1 АТ-3.	01:00	ВПр	31.05.18	31.05.18	1 дн	Исходная			31.05.18	31.05.18	1 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-500	СР ШР ТН-500 2 СШ. ТР: ШР-500 АТ-2, ШР В2-500 АТ-3, ШР-2 Р-500, ШР В2-500 Уфимская, ШР В2-500 Карм.ГРЭС.	06:00	СР	03.05.18	11.05.18	9 дн	Исходная			03.05.18	11.05.18	9 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	ТР и испыт: АТ-3 и ОПН-500/220/10кВ АТ-3. Испытания ОПН РБА-10 АТ-3. ТР и опробование АПЖТ АТ-3. Вывод в ремонт ф А АТ-3, с заменой на ф Р АТ-3.	06:00	ТР	31.05.18	31.05.18	1 дн	Исходная			31.05.18	31.05.18	1 дн		с отключением	17.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	АТ-2	ТР и испытания АТ-2. ТР: ШР-500 АТ-2, ОПН-500/110/10кВ АТ-2. Испытания ОПН РБА-10 АТ-2. ТР и опробование АПЖТ АТ-2. Выполнение работ по выправке приемных порталов. Профконтроль защит	06:00	ТР	03.05.18	16.05.18	14 дн	Исходная			03.05.18	16.05.18	14 дн		с отключением	28.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	ТО ТН-500 ВЛ, ВЧЗ-500, КС-500, ОПН-500 Буйская. Профвосстановление резервных защит ВЛ-500 Буйская.	04:00	ТР	21.05.18	22.05.18	2 дн	Отказанная	Не совмещается с ПЛ ремонтами ВЛ 500 кВ Буйская - Калино, Челябинская-Костанайская, Бекетово-Смеловская, Звезда-Вятка		28.05.18	29.05.18	2 дн		с отключением	22.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АТ-2	ТО ТТ-220 АТ-2	02:00	ТР	30.04.18	03.05.18	4 дн	Исходная		Совместно с АТ-2.	30.04.18	03.05.18	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	Р-500	ТР системы ПТ Р-500	03:00	ТР	21.05.18	22.05.18	2 дн	Измененная		Совместно с ВЛ 500 кВ Буйская - Уфимская.	28.05.18	29.05.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	Перевод АТ-2 ф.А под Резервную фазу, ТР, ПИ, опробование ПТ АТ-2, ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШР ТН-35, ТР ШР-35 ТСН-2, ТР-35 ТСН-2, профконтроль ДЗОШ 1 комплект ст. 500 кВ	04:00	ТР	30.04.18	03.05.18	4 дн	Исходная			30.04.18	03.05.18	4 дн		с отключением	12.12.2013		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	ТР ЛР-500 В1, ЛР-500 В2.	02:00	ТР	15.05.18	18.05.18	4 дн	Снятая			15.05.18	18.05.18	4 дн		с отключением	24.09.2016		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	ТО ТН-500 ВЛ Кропачево	02:00	ТР	31.05.18	04.06.18	5 дн	Снятая и отказанная			31.05.18	04.06.18	5 дн		с отключением	26.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	ТО ТН-500 ВЛ, КС-500, ВЧЗ-500 Кропачево	03:00	ТР	31.05.18	04.06.18	5 дн	Исходная			31.05.18	04.06.18	5 дн		с отключением	26.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ТН-500 ЛСБ Кропачево	ТО ТН-500 ЛСБ Кропачево.	02:00	ТР	31.05.18	04.06.18	5 дн	Исходная			31.05.18	04.06.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В4	ТО ТТ-500 В4	02:00	ТР	31.05.18	01.06.18	2 дн	Снятая и отказанная			31.05.18	01.06.18	2 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В4	ТО и ПИ ТТ-500 В4	02:00	ТР	31.05.18	01.06.18	2 дн	Снятая и отказанная			31.05.18	01.06.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В4	ТО и ПИ ТТ-500 В4. Профвосстановление автоматики, вторичных цепей ТТ В4, профконтроль REB551B4 (АПВ, УРОВ)	04:00	ТР	31.05.18	04.06.18	5 дн	Исходная			31.05.18	04.06.18	5 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В3	ТО и ПИ ТТ1-500 и ТТ2-500 В3.	02:00	ТР	31.05.18	04.06.18	5 дн	Исходная			31.05.18	04.06.18	5 дн		с отключением	09.09.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В3	ТО и ПИ ТТ1-500 и ТТ2-500 В3	02:00	ТР	31.05.18	01.06.18	2 дн	Снятая и отказанная			31.05.18	01.06.18	2 дн		с отключением	09.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В2	ТР ЛР-500 В2, ТО и ПИ ТТ1-500 и ТТ2-500В2.	02:00	ТР	28.05.18	29.05.18	2 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская	17.05.18	18.05.18	2 дн		с отключением	22.02.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В1	ТР ЛР-500 В1, ТО и ПИ ТТ-500 В1.	02:00	ТР	24.05.18	25.05.18	2 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	15.05.18	16.05.18	2 дн		с отключением	31.12.1899		