

Информация
о техническом состоянии электрических сетей
ООО «Башкирская сетевая компания» за 12 месяцев 2017 г.

На балансе ООО «БСК» находятся 2224,75 км ВЛ напряжением 110-500 кВ и 15 подстанций высшим напряжением 500-220 кВ с суммарной установленной мощностью 6220,5 МВА.

За 12 месяцев 2017 года на объектах ООО «БСК» произошла 31 авария против 37 в 2016 году (снижение на 19,4%).

В 2017 году аварий социально значимого характера и с повреждением оборудования не допущено. Анализ аварийности показал, что основная их часть произошла:

- 9 аварий (29 %) вызваны природными явлениями
- 7 аварий (22,6%) произошли по вине некачественного монтажа или наладки оборудования персоналом подрядных организаций
- 6 аварий (19,4%) аварий связаны с износом оборудования
- 2 аварии допущены персоналом ООО «БСК»

В 2017 году суммарный недоотпуск электрической энергии (ограничений) потребителям в результате аварийных отключений составил 79930 кВт/ч.

Мероприятия актов расследования аварий выполняются в установленные сроки.

Распределение аварий на объектах ООО «БСК» по месяцам 2017 года.

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Количество аварий	2	2	3	4	0	6	6	0	3	0	1	4

Главный инженер ООО «БСК»



Р.А. Нурлыгаянов