

Информация
о техническом состоянии электрических сетей
ООО «Башкирская сетевая компания» за 12 месяцев 2010 г.

На балансе ООО «БСК» находятся 2205,3 км ВЛ напряжением 500-220 кВ и 14 ПС напряжением 500-220 кВ с суммарной установленной мощностью 5970,5 МВА.

За 12 месяцев 2010 года на объектах ООО «БСК» произошли 22 технологических нарушения. Причинами 8 событий (или 36,3%) явились вина заводов-изготовителей, персонала подрядных организаций, участились случаи повреждения линий электропередач посторонними лицами.

Недоставки электрической энергии (ограничений) потребителям в результате аварийных отключений не допущено.

Мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений, своевременно выполнены.

Главный инженер



С.В. Липат'ев