

Информация
о техническом состоянии электрических сетей
ООО «Башкирская сетевая компания» за 12 месяцев 2014 г.

На балансе ООО «БСК» находятся 2205,3 км ВЛ напряжением 500-220 кВ и 14 подстанций напряжением 500-220 кВ с суммарной установленной мощностью 5970,5 МВА.

За 12 месяцев 2014 года на объектах ООО «БСК» произошли 43 аварий II категории. Причинами 18 событий (или 41,9%) явились воздействие стихийных природных явлений, увеличилось количество отключений ВЛ из-за перекрытия изоляции по росе и туману, две аварии на ВЛ произошли по причине урагана.


Снижено количество аварий по вине персонала подрядных организаций, что обусловлено усилением контроля за работой подрядных организаций со стороны эксплуатационного персонала подразделений ООО «БСК».

Снизилось количество аварий по вине заводов-изготовителей (9 против 11).

Недоставка электрической энергии (ограничений) потребителям в результате аварийных отключений 12275 кВт/ч (авария на ПС Белорецк-220); сброс нагрузки в Южном энергорайоне 170 МВт (авария на ПС Ашкадар).

Мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений, своевременно выполнены.

Главный инженер



Р.А. Нурлыгаянов