

Информация
о техническом состоянии электрических сетей
ООО «Башкирская сетевая компания» за 12 месяцев 2018 г.

На балансе ООО «БСК» находятся 2224,75 км ВЛ напряжением 110-500 кВ и 15 подстанций высшим напряжением 500-220 кВ с суммарной установленной мощностью 6220,5 МВА.

За 12 месяцев 2018 года на объектах ООО «БСК» произошло 29 аварий против 31 в 2017 году (снижение на 6,5%).

В 2018 году аварий социально значимого характера не допущено. Анализ аварийности показал, что основная их часть произошла:

- 9 аварий (31%) аварий связаны с дефектами по вине заводов-изготовителей
- 7 аварий (24,1 %) связаны с воздействием природных явлений
- 5 аварии (17,2%) произошли по вине некачественного монтажа или наладки оборудования персоналом подрядных организаций
- 7 (24,1%) аварий связаны с износом оборудования
- 1 авария допущена персоналом ООО «БСК»

Одна авария произошла с повреждением оборудования ячейки 500 кВ (из-за разрушения трансформатора тока были также повреждены выключатель и разъединитель) вследствие низкого качества изготовления трансформаторов тока заводом-изготовителем.

В 2018 году суммарный недоотпуск электрической энергии (ограничений) потребителям в результате аварийных отключений составил 11366 кВт/ч.

Мероприятия актов расследования аварий выполняются в установленные сроки.

Распределение аварий на объектах ООО «БСК» по месяцам 2018 года.

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Количество аварий	2	0	2	4	2	4	2	2	1	3	1	6

Исполнительный директор ООО «БСК»



С.В. Липат'ев



М.М. Смирнов