Приложение 7.
Приказ Минэнерго России от 15.04.2014 N 186
"О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями
потребителей услуг сетевых организаций"

1. Общая информация о сетевой организации
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства

Сетевая организация: ООО "БСК"

№ п/п	Наименование оборудования	% износа в 2018 г.	% износа в 2019 г.	Динамика, %
1	Трансформаторы 35 кВ и выше	90,08	91,94	1,86
2	Выключатели 35 и выше	40,40	40,48	0,08
3	Воздушные линии 500 кВ	73,22	74,94	1,72
4	Воздушные линии 220 кВ	69,11	70,27	1,16
5	Воздушные линии 110 кВ	14,05	16,05	2