Приложение 7.
Приказ Минэнерго России от 15.04.2014 N 186
"О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"

3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности ООО «БСК» за 2019 года

Сетевая организация: ООО "БСК"

1. Класс напряжения 35 кВ и выше.

Наименование объекта центра питания, класс напряжения	Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, МВА	Суммарная полная мощность ЦП по результатам измерения максимума нагрузки в день проведения контрольных замеров 18.12.2019г. Smax , МВА	Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА	Текущий резерв полной мощности,МВА	Планируемый резерв полной мощности на конец года, МВА
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Подстанция 500/220/110/10 кВ «Бекетово» РБ. Кармаскалинский р-н. с. Бекетово					
Уровень 220 кВ	501+501	173+162	1052,1	717,1	717,1
Уровень 110 кВ	125+125+125+250	63+149+0+124	393,75	57,75	57,75
Уровень 10 кВ	63+63	1,44+3,4	37	27,6	27,6
Подстанция 500/220 кВ «Уфимская» РБ Иглинский р-н. с. Старокубово					
Уровень 220 кВ	501	187	526,05	339,05	339,05
Подстанция 500/220/110 кВ «Буйская» РБ Янаульский р-н. д. Тат. Урада					
Уровень 220 кВ	501	127	526,05	399,05	399,05
Уровень 110 кВ	200+250	114+92	200	**-6**	**0**
Подстанция 220/110/10 «Уфа-Южная» РБ г. Уфа Калининский р-н. дер. Карпово.					
Уровень 110 кВ	125+125+125+125	62+61+52+51	393,75	35,45	35,45
Уровень 10 кВ (1,2 сек.ш 10 кВ)	63+63	0,1+0,9	66,15	65,15	65,15
Уровень 10 кВ (3,4 сек.ш 10 кВ)	63+63	1,1+1,4	66,15	63,65	63,65
Подстанция 220/110 кВ «НПЗ» РБ г. Уфа Уфимский р-н. п. Черкассы.					
Уровень 110 кВ	125+125	78+78	131,25	***-24,75***	***0***
Подстанция 220/110 кВ «Благовар» РБ Благоварский р-н. с. Языково					
Уровень 110 кВ	125	66	131,25	65,25	65,25
Подстанция 220/110 /35/10кВ «Аргамак» РБ Дюртюлинский р-н. г. Дюртюли.					
Уровень 110 кВ	125+125	60+60	131,25	11,25	11,25
Уровень 35 кВ	40+40	7+7	39,5	25,5	25,5
Уровень 10 кВ	40+40	0,5+0,5	28	27	27
Подстанция 220/110 /35 кВ «Аксаково» РБ Белебеевский р-н. р.п. Аксаково					
Уровень 110 кВ	125+120	26+34	126	23	23
Уровень 35 кВ	63+60	14+4	63	25	25
Подстанция 220/110 кВ «Туймазы» РБ Туймазинский р-н. г. Туймазы					
Уровень 110 кВ	125+125	59+59	131,25	13,25	13,25
Подстанция 220/110 кВ «Ашкадар» РБ.Стерлибашевский р-н. д. Преображеновка					
Уровень 110 кВ	125+125	79+69	131,25	-16,75	***0***
Подстанция 220/110/35 кВ «Самаровка» РБ. Мелеузовский р-н. д. Самаровка					
Уровень 110 кВ	63	24	66,15	42,15	42,15
Уровень 35 кВ	25	4	26,25	22,25	22,25
Подстанция 220/110/10 кВ «Белорецк» РБ Белорецкий р-н. г. Белорецк					
Уровень 110 кВ	125+125	55+55	131,25	19,75	19,75

Уровень 10 кВ	63+63	0,3+1,2	66,15	33	33
Подстанция 220/110/10 кВ «Иремель» РБ Учалинский р-н. г. Учалы					
Уровень 110 кВ	125+125	56+56	131,25	19,25	19,25
Подстанция 220/110/10 кВ «Затон» РБ г. Уфа Ленинский р-н. п. 8 марта					
Уровень 110 кВ	125+125	83+83	131,25	-36,75	***0***
Уровень 10 кВ	63+63	0,3+0,5	66,15		***0***
Подстанция 220/10 кВ «Гвардейская» РБ Уфимский р-н					
Уровень 110 кВ	125+125	0+0	131,25	86,1	109,25
Уровень 10 кВ	63+63	7+0	66,15	59,15	***0***

[1]- пропускная способность полной мощности, ограниченная элементами сети центра питания (ТТ, ошиновка, В, РБА, КРУН, кабели)
- Бекетово ограничение КРУН-10 и кабеля.
-Уфа-Южная ограничение КРУН-10
-Аргамак ограничение КРУН-10 кВ, Реактора.
-Белорецк ограничение КРУН-10 кВ, Реактора.
-Затон ограничение КРУН-10 кВ
-Иремель ограничение КРУН-10 кВ
-Аксаково ограничение ошиновки 35 кВ
[2]- режим n-1 не учитывается