

**п. 11 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)  
ООО «БСК» ЗА 2016 ГОД**

№ п/п	Показатель	Об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации		О потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования		О затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях	О закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости
		Прием в сеть	Отпуск из сети	Абсолютные	Относительные		
		кВт*ч		кВт*ч	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Уровень напряжения						
	ВН	24 978 748 987	24 657 941 771	320 807 216	1,30	635 587	1,98121
	СН I	0	0	0	0	0	0
	СН II	0	0	0	0	0	0
	НН	0	0	0	0	0	0

**Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период  
с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь**

Норматив потерь электроэнергии для ООО «БСК» на 2016 г. не утвержден, применен норматив, утвержденный Приказом Министерства энергетики РФ «Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2012 г.» № 623 от 27 декабря 2011г. (2012 год - первый год долгосрочного периода).

Организация (организационно-правовая форма; наименование; местонахождение)	Отпуск электрической энергии в сеть, тыс.кВт.ч	Норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2012 год, % от отпуска электрической энергии в сеть
ООО «Башкирская сетевая компания», г.Уфа	22 215 625	1,68

Исполнительный директор



С.В. Липатьев