

1. Общая информация о сетевой организации
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства

Сетевая организация: ООО "БСК"

№ п/п	Наименование оборудования	% износа в 2019 г.	% износа в 2020 г.	Динамика, %
1	Трансформаторы 35 кВ и выше	91,94	93,29	1,35
2	Выключатели 35 и выше	40,48	43,45	2,97
3	Воздушные линии 500 кВ	74,94	76,79	1,85
4	Воздушные линии 220 кВ	70,27	72,17	1,9
5	Воздушные линии 110 кВ	16,05	18,05	2,0