

**Информация
о техническом состоянии электрических сетей
ООО «Башкирская сетевая компания» за 12 месяцев 2021 г.**

На балансе ООО «БСК» находятся 2224,75 км ВЛ напряжением 110-500 кВ и 15 подстанций высшим напряжением 500-220 кВ с суммарной установленной мощностью 6220,5 МВА.

За 12 месяцев 2021 года на объектах ООО «БСК» произошло 37 аварий против 32 в 2020 году.

В 2021 году аварий социально значимого характера не допущено. Анализ аварийности показал, что причиной аварий явились:

- 8 аварий (21,6%) связаны с дефектами оборудования по вине заводов-изготовителей;
- 18 аварий (48,6%) связаны с воздействием природных явлений, животных и птиц;
- 7 аварий (19%) связаны с воздействием грозовых явлений на оборудование ВЛ;
- 1 авария (2,7%) произошли по вине персонала подрядных организаций, связанной с некачественным монтажом, наладкой оборудования;
- 2 аварии (5,4%) аварии связаны с воздействием посторонних лиц на оборудование ВЛ;
- 1 авария (2,7%) аварии допущена по вине персонала ООО «БСК» (без последствий для потребителей)

В 2021 году суммарный недоотпуск электрической энергии (ограничений) потребителям в результате аварийных отключений составил 3154 кВт·ч.

Мероприятия актов расследования аварий выполняются в установленные сроки.

Распределение аварий на объектах ООО «БСК» по месяцам 2021 года.

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Количество аварий	0	0	3	4	11	5	4	6	2	0	1	1

Главный инженер ООО «БСК»

P.A. Нурлыгаянов