

Информация
о техническом состоянии электрических сетей
ООО «Башкирская сетевая компания» за 12 месяцев 2022 г.

На балансе ООО «БСК» находятся 2224,75 км ВЛ напряжением 110-500 кВ и 15 подстанций высшим напряжением 500-220 кВ с суммарной установленной мощностью 6220,5 МВА.

За 12 месяцев 2022 года на объектах ООО «БСК» произошло 32 аварии против 37 в 2021 году.

В 2022 году аварий социально значимого характера не допущено. Анализ аварийности показал, что причиной аварий явились:

- 6 аварий (18,8%) связаны с дефектами оборудования по вине заводов-изготовителей;
- 14 аварий (43,7%) связаны с воздействием природных явлений, животных и птиц;
- 1 авария (3,1%) связаны с воздействием грозových явлений на оборудование ВЛ;
- 1 авария (3,1%) произошла по вине персонала подрядных организаций, связанной с некачественным монтажом, наладкой оборудования;
- 3 аварии (9,3%) аварии связаны с воздействием посторонних лиц на оборудование ВЛ;
- 2 аварии (6,3%) аварии допущена по вине персонала ООО «БСК»;
- 2 аварии (6,3%) аварии связаны с дефектами монтажа оборудования;
- 2 аварии (6,3%) аварии связаны с недостатками конструкции оборудования;
- 1 авария (3,1%) авария связана с отключением оборудования в смежной электрической сети.

В 2022 году суммарный недоотпуск электрической энергии (ограничений) потребителям в результате аварийных отключений составил 24 936,4 кВт/ч.

Мероприятия актов расследования аварий выполняются в установленные сроки.

Распределение аварий на объектах ООО «БСК» по месяцам 2022 года.

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Количество аварий	0	0	0	2	9	4	2	2	6	2	2	3

Главный инженер ООО «БСК»



Р.А. Нурлыгаянов

