

**1. Общая информация о сетевой организации**  
**1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства**

Сетевая организация: ООО "БСК"

№ п/п	Наименование оборудования	% износа в 2021 г.	% износа в 2022 г.	Динамика, %
1	Трансформаторы 35 кВ и выше	93,67	94,98	1,31
2	Выключатели 35 и выше	43,21	46,31	3,1
3	Воздушные линии 500 кВ	76,11	77,43	1,32
4	Воздушные линии 220 кВ	73,90	74,74	0,84
5	Воздушные линии 110 кВ	20,05	22,05	2