Сведения о величине, резервируемой максимально мощности
в разбивке по уровням напряжения
ООО «БСК» за II квартал 2023 года.

Наименование объекта центра питания, класс напряжения	**Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, МВА**		**Суммарная полная мощность ЦП по результатам измерения максимума нагрузки в день проведения контрольных замеров 21.06.2023г. Smax , МВА**	**Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА**	**Текущий резерв полной мощности в режиме n-1, МВА**	**Планируемый резерв полной мощности на конец года в режиме n-1, МВА**
1	**2**		**3**	**4**	**5**	**6**
Подстанция 500/220/110/10 кВ «Бекетово» РБ. Кармаскалинский р-н. с. Бекетово						
Уровень 10 кВ	63+63		5+0	37[1]	32	***0***
Подстанция 220/110/10 «Уфа-Южная» РБ г. Уфа Калининский р-н. дер. Карпово.						
Уровень 10 кВ (1,2 сек.ш 10 кВ)	АТ-1+АТ-2	63+63	3+0	30[1]	27	0.8
Уровень 10 кВ (3 сек.ш 10 кВ)	АТ-3	63	3	30[1,2]	27	5.42
Уровень 10 кВ (4 сек.ш 10 кВ)	АТ-4	63	3	30[1,2]	27	13.92
Подстанция 220/110 /35/10кВ «Аргамак» РБ Дюртюлинский р-н. г. Дюртюли.						
Уровень 10 кВ	40+40		1+1	28[1]	26	26
Подстанция 220/110/10 кВ «Белорецк» РБ Белорецкий р-н. г. Белорецк						
Уровень 10 кВ	63+63		1+1	30[1]	28	28
Подстанция 220/110/10 кВ «Затон» РБ г. Уфа Ленинский р-н. п. 8 марта						
Уровень 10 кВ	63+63		2+2	36.33[1]	0	***0***
Подстанция 220/10 кВ «Гвардейская» РБ Уфимский р-н						
Уровень 10 кВ	63+63		8+11	66,15	0	***0***
Подстанция 220/110/10 «Иремель» г.Учалы						
Уровень 10 кВ	63+63		0+0	29[1]	0	***0***

[1]- пропускная способность полной мощности, ограниченная элементами сети центра питания (ТТ, ошиновка, В, РБА, КРУН, кабели)
- Бекетово ограничение КРУН-10 и кабеля.
-Уфа-Южная ограничение КРУН-10
-Аргамак ограничение КРУН-10 кВ, Реактора.
-Белорецк ограничение КРУН-10 кВ, Реактора.
-Затон ограничение КРУН-10 кВ
-Иремель ограничение КРУН-10 кВ
[2]- режим n-1 не учитывается