

**ЛЭП и ЭЛТ февраль 2024 (Утв)**

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность	Вид ремонта	Месячный. Время ремонта.	Месячный. Время ремонта.	Месячн. Время	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заваленное время.	Месячный. Заваленное время.	Месячный. Заваленное время.	Условия производства работ	Состояние оборудования по заказу	Дата последнего кап.ремонта	Связанные работы	Группа	Контролируемое сечение	Диспетчерские центры
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	В период ремонта ВЛ 500 кВ Занская ГРЭС – Бугульма на ПС 110 кВ Абдуллино-тыга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2, на ПС 220 кВ Асаково отключить В-110 Асаково-тыга-1, В-110 Глуховская-тыга-2, В-110 Шалово-1, В-110 Шалово-2, на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма.	02.00	ЭРР	19.02.24	29.02.24	11 дн	Отказанная	МТР (ВРД): Отказать в связи с отказом ВЛ 500 кВ Занская ГРЭС – Бугульма.		19.02.24	29.02.24	11 дн	не в транзите	без отключения	17.09.2023				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Асаково – Бугульма	В период ремонта ВЛ 500 кВ Занская ГРЭС – Бугульма на ПС 110 кВ Абдуллино-тыга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2, на ПС 220 кВ Асаково отключить В-110 Асаково-тыга-1, В-110 Глуховская-тыга-2, В-110 Шалово-1, В-110 Шалово-2, на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма.	02.00	ЭРР	19.02.24	29.02.24	11 дн	Отказанная	МТР (ВРД): Отказать в связи с отказом ВЛ 500 кВ Занская ГРЭС – Бугульма.		19.02.24	29.02.24	11 дн	не в транзите	без отключения	20.08.2023				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-110	ПК защит ОВ-110.	04.00	ВПр	29.01.24	02.02.24	5 дн	Исходная			29.01.24	02.02.24	5 дн		с отключением	11.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Чемагуш-1	ПК Комплекта РЗА.	06.00	ВПр	19.02.24	23.02.24	5 дн	Исходная			19.02.24	23.02.24	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	31.07.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Редьяно-1	ПК Комплекта РЗА.	06.00	ВПр	05.02.24	09.02.24	5 дн	Исходная			05.02.24	09.02.24	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	11.11.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Редьяно-2	ПК Комплекта РЗА.	06.00	ВПр	12.02.24	16.02.24	5 дн	Исходная			12.02.24	16.02.24	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	26.11.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Чемагуш-2	ПК Комплекта РЗА.	06.00	ВПр	26.02.24	01.03.24	5 дн	Исходная			26.02.24	01.03.24	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкардар	ЗАТ	Замена кабеля питания и управления приводов РГН.	12.00	ЭРР	01.02.24	12.02.24	12 дн	Исходная			01.02.24	12.02.24	12 дн		без отключения	23.04.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкардар	ЗАТ	Опробование приводов РГН.	04.00	ТР	12.02.24	15.02.24	4 дн	Исходная			12.02.24	15.02.24	4 дн		с отключением	23.04.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ЗГПВ УНГВ	Профконтроль защит.	03.00	ВПр	26.02.24	01.03.24	5 дн	Исходная			26.02.24	01.03.24	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	27.10.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОВ-220	Подключение и опробование взаимодействия с новыми устройствами АЛАР и АСПО.	02.00	ВПр	01.02.24	02.02.24	2 дн	Исходная			01.02.24	02.02.24	2 дн		с отключением	17.08.2023				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Бекетово	Подключение и опробование взаимодействия с новыми устройствами АЛАР и АСПО.	02.00	ВПр	05.02.24	06.02.24	2 дн	Исходная			05.02.24	06.02.24	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.09.2023				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Бекетово – ТЭЦ-2	Подключение и опробование взаимодействия с новыми устройствами АЛАР и АСПО.	02.00	ВПр	07.02.24	08.02.24	2 дн	Исходная			07.02.24	08.02.24	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Гардейская	Подключение и опробование взаимодействия с новыми устройствами АЛАР и АСПО.	02.00	ВПр	14.02.24	15.02.24	2 дн	Исходная			14.02.24	15.02.24	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.06.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Уфимская	Подключение и опробование взаимодействия с новыми устройствами АЛАР и АСПО.	02.00	ВПр	12.02.24	13.02.24	2 дн	Исходная			12.02.24	13.02.24	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	21.10.2022				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Затонская ТЭЦ	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ 220.	02.00	ВПр	20.02.24	20.02.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО БСК.		20.02.24	20.02.24	1 дн		с отключением	31.10.2016				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкардар	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ 220.	02.00	ВПр	19.02.24	19.02.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО БСК.		19.02.24	19.02.24	1 дн		с отключением	04.05.2023				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благавар	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ 220.	02.00	ВПр	21.02.24	21.02.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО БСК.		21.02.24	21.02.24	1 дн		с отключением	07.07.2023				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ 220.	02.00	ВПр	21.02.24	21.02.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО БСК.		21.02.24	21.02.24	1 дн		с отключением	17.08.2023				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ 220.	02.00	ВПр	19.02.24	19.02.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО БСК.		19.02.24	19.02.24	1 дн		с отключением	22.09.2023				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ 220.	02.00	ВПр	12.02.24	12.02.24	1 дн	Исходная			12.02.24	12.02.24	1 дн		с отключением	09.11.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ 220.	02.00	ВПр	14.02.24	14.02.24	1 дн	Исходная			14.02.24	14.02.24	1 дн		с отключением	14.11.2016				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-3	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ 220.	02.00	ВПр	15.02.24	15.02.24	1 дн	Исходная			15.02.24	15.02.24	1 дн		с отключением	04.08.2017				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-4А	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ 220.	02.00	ВПр	16.02.24	16.02.24	1 дн	Исходная			16.02.24	16.02.24	1 дн		с отключением	30.08.2023				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-4Б	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ 220.	02.00	ВПр	16.02.24	16.02.24	1 дн	Исходная			16.02.24	16.02.24	1 дн		с отключением	22.09.2022				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Карлман-тыга II цель с оттайкой на ПС Кармаскалы	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово – Карлман-тыга II цель с оттайкой на ПС Кармаскалы.	00.15	ВПр	21.02.24	21.02.24	1 дн	Исходная	БРД (МТР): 1. Разрешить с АГ 15 мин. 2. Разрешить при потреблении Карлманского ЭУ не более 55 МВт.		21.02.24	21.02.24	1 дн	под наведенным напряжением	с отключением	24.03.2022				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Карлман-тыга I цель с оттайкой на ПС Кармаскалы	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово – Карлман-тыга I цель с оттайкой на ПС Кармаскалы.	00.15	ВПр	09.02.24	09.02.24	1 дн	Исходная	БРД (МТР): 1. Разрешить с АГ 15 мин. 2. Разрешить при потреблении Карлманского ЭУ не более 55 МВт.		09.02.24	09.02.24	1 дн	под наведенным напряжением	с отключением	17.11.2022				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-110	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово – Карлман-тыга I цель с оттайкой на ПС Кармаскалы.	02.00	ВПр	09.02.24	09.02.24	1 дн	Исходная			09.02.24	09.02.24	1 дн		с отключением	17.07.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-110	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово – Карлман-тыга II цель с оттайкой на ПС Кармаскалы.	02.00	ВПр	21.02.24	21.02.24	1 дн	Исходная			21.02.24	21.02.24	1 дн		с отключением	17.07.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-220	Реконструкция РЗА.	83	ВПр	01.02.24	21.02.24	21 дн	Исходная			01.02.24	21.02.24	21 дн		с отключением	08.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карлман-тыга-2	Реконструкция защит и автоматики управления.	83	ВПр	23.01.24	01.02.24	10 дн	Исходная			23.01.24	01.02.24	10 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.09.2016				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карлман-тыга-2	Реконструкция защит и автоматики управления.	83	ВПр	13.02.24	22.02.24	10 дн	Исходная			13.02.24	22.02.24	10 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.09.2016				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карлман-тыга-1	Реконструкция защит и автоматики управления.	83	ВПр	01.02.24	12.02.24	12 дн	Исходная			01.02.24	12.02.24	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ 220.	02.00	ВПр	12.02.24	12.02.24	1 дн	Исходная			12.02.24	12.02.24	1 дн		с отключением	09.11.2014				



