

1. Общая информация о сетевой организации
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства

Сетевая организация: ООО "БСК"

№ п/п	Наименование оборудования	% износа в 2022 г.	% износа в 2023 г.	Динамика, %
1	Трансформаторы 35 кВ и выше	94,98	95,34	0.36
2	Выключатели 35 и выше	46,31	46,97	0.66
3	Воздушные линии 500 кВ	77,43	77,43	0
4	Воздушные линии 220 кВ	74,74	74,74	0
5	Воздушные линии 110 кВ	22,05	22,05	0