

## ЛЭП и ЭЛТ февраль 2025 (Утв)

| Конф-листка согласованная на | Статус заявки | Предприятие    | Объект                      | Оборудование                          | Вид ремонта, ТР-Текущий ремонт | Содержание работ  | Аварийная готовность, час, сут. | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Состояние заявки    | Причина отказа   | Прочие примечания   | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Причина снятия   | Учетная в годовом графике |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
|                              | Отклонена     | БСК            | Башкирская сетевая компания | ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская | ТР                             | Для БВР при техническом обслуживании.   | 04:00                           | 04.02.2025 00:00      | 08.02.2025 24:00     | 5 дн 0 ч                       | Снятая и отказанная |  | БРДУ (ТР): 1. Разрешить 12.07.16.07 (заявленный срок 02.06-05.06) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР ? в ПАР                       |                            | 04.02.2025 00:00         | 08.02.2025 24:00        | 5 дн 0 ч                          | В связи с невозможностью подъезда к ВЛ для работ в зимнее время. | Да                        |
|                              | Утверждена    | Башкирское РДУ | Башкирская сетевая компания | ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы          | ЗРР                            | В период ремонта ВЛ 500 кВ Азот – Бугульма; 1. На ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма; 2. На ПС 220 кВ Аксаково отключить В-110 Аксаково-тяга-1, В-110 Глуховская-тяга-2, В-110 Шкапово-1, В-110 Шкапово-2. 3. На ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключен СВ-110. | 00:20                           | 10.02.2025 00:00      | 13.02.2025 24:00     | 4 дн 0 ч                       | Исходная            |  |   | не в транзите              | 10.02.2025 00:00         | 13.02.2025 24:00        | 4 дн 0 ч                          |  | Нет                       |
|                              | Утверждена    | Башкирское РДУ | Башкирская сетевая компания | ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма         | ЗРР                            | На время ремонта АТ-1 ПС 220 кВ Аксаково: 1. На ПС 220 кВ Аксаково отключить В-220 АТ-1, В-220 АТ-2. 2. На ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключить СВ-110.  | 00:20                           | 19.02.2025 00:00      | 02.03.2025 24:00     | 12 дн 0 ч                      | Исходная            |  | Оренбургское РДУ: Деление на СВ-110 ПС 110 кВ Абдулино-тяга осуществимо при переводе нагрузки Т1 на питание от Т2 ПС 110 кВ Абдулино-тяга. При невозможности выполнить                  | не в транзите              | 19.02.2025 00:00         | 02.03.2025 24:00        | 12 дн 0 ч                         |  | Нет                       |
|                              | Утверждена    | Башкирское РДУ | Башкирская сетевая компания | ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма         | ЗРР                            | В период ремонта ВЛ 500 кВ Азот – Бугульма; 1. На ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма; 2. На ПС 220 кВ Аксаково отключить В-110 Аксаково-тяга-1, В-110 Глуховская-тяга-2, В-110 Шкапово-1, В-110 Шкапово-2. 3. На ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключен СВ-110. | 00:20                           | 10.02.2025 00:00      | 13.02.2025 24:00     | 4 дн 0 ч                       | Исходная            |  | Оренбургское РДУ: Деление на СВ-110 ПС 110 кВ Абдулино-тяга осуществимо при переводе нагрузки Т1 на питание от Т2 ПС 110 кВ Абдулино-тяга. При невозможности выполнить                  | не в транзите              | 10.02.2025 00:00         | 13.02.2025 24:00        | 4 дн 0 ч                          |  | Нет                       |
|                              | Утверждена    | Башкирское РДУ | Башкирская сетевая компания | ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар          | ЗРР                            | На время ремонта АТ-1 ПС 220 кВ Аксаково и в случае аварийного отключения 1(2) СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово: 1. На ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Благовар, В2-220 Благовар.   | 00:20                           | 19.02.2025 00:00      | 02.03.2025 24:00     | 12 дн 0 ч                      | Исходная            |  |   | не в транзите              | 19.02.2025 00:00         | 02.03.2025 24:00        | 12 дн 0 ч                         |  | Нет                       |
|                              | Утверждена    | БСК            | ПС 220 кВ Аксаково          | АТ-1                                  | ВПр                            | Профвосстановление защит и АУВ В-220/110/35.  | 06:00                           | 19.02.2025 00:00      | 02.03.2025 24:00     | 12 дн 0 ч                      | Исходная            |  | БРДУ (МГР): 1.1. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма не в транзите; 1.2. На ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключен СВ-110. 2. Разрешить при отсутствии рисков обесточения Аксаковского энергоузла в |                            | 19.02.2025 00:00         | 02.03.2025 24:00        | 12 дн 0 ч                         |  | Да                        |
|                              | Утверждена    | БСК            | ПС 220 кВ Аксаково          | В-220 АТ-1                            | ВПр                            | Профвосстановление защит и АУВ.   | 02:00                           | 19.02.2025 00:00      | 02.03.2025 24:00     | 12 дн 0 ч                      | Исходная            |  | БРДУ (МГР): 1.1. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма не в транзите; 1.2. На ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключен СВ-110. 2. Разрешить при отсутствии рисков обесточения Аксаковского энергоузла в |                            | 19.02.2025 00:00         | 02.03.2025 24:00        | 12 дн 0 ч                         |  | Нет                       |
|                              | Утверждена    | БСК            | ПС 220 кВ Аксаково          | В-110 АТ-1                            | ВПр                            | Профвосстановление защит и АУВ В-110.   | 02:00                           | 19.02.2025 00:00      | 02.03.2025 24:00     | 12 дн 0 ч                      | Исходная            |  | БРДУ (МГР): 1.1. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма не в транзите; 1.2. На ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключен СВ-110. 2. Разрешить при отсутствии рисков обесточения Аксаковского энергоузла в |                            | 19.02.2025 00:00         | 02.03.2025 24:00        | 12 дн 0 ч                         |  | Да                        |
|                              | Утверждена    | БСК            | ПС 220 кВ Аксаково          | В-110 Шкапово-1                       | ВПр                            | Профвосстановление защит и АУВ В-110.   | 02:00                           | 03.02.2025 00:00      | 07.02.2025 24:00     | 5 дн 0 ч                       | Исходная            |  |   | с переводом на ОБ          | 03.02.2025 00:00         | 07.02.2025 24:00        | 5 дн 0 ч                          |  | Да                        |
|                              | Утверждена    | БСК            | ПС 220 кВ Аксаково          | В-110 Приютово-тяга-1                 | ВПр                            | Профвосстановление защит и АУВ В-110.   | 02:00                           | 17.02.2025 00:00      | 21.02.2025 24:00     | 5 дн 0 ч                       | Исходная            |  |   | с переводом на ОБ          | 17.02.2025 00:00         | 21.02.2025 24:00        | 5 дн 0 ч                          |  | Да                        |
|                              | Утверждена    | БСК            | ПС 220 кВ Аксаково          | В-110 БСК-2                           | ВПр                            | Замена УРЗА В-110 БСК-2   | ВЗ                              | 03.02.2025 00:00      | 14.02.2025 24:00     | 12 дн 0 ч                      | Отказанная          | БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами ВЛ 500 кВ Азот – Бугульма (10- |   |                            | 03.02.2025 00:00         | 14.02.2025 24:00        | 12 дн 0 ч                         |  | Нет                       |

|            |     |                    |                       |     |   |       |                     |                     |          |            |   |  |                      |                     |                     |          |  |     |
|------------|-----|--------------------|-----------------------|-----|---|-------|---------------------|---------------------|----------|------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------|--|-----|
| Утверждена | БСК | ПС 220 кВ Аксаково | В-110 БСК-2           | ВКЛ | Ввод в работу нового устройства РЗА В-110 БСК-2 | 02:00 | 14.02.2025<br>00:00 | 14.02.2025<br>24:00 | 1 дн 0 ч | Отказанная | БРДУ (МР):<br>Отказать, НПЛ<br>заявка. Не<br>совмещается с<br>ПЛ ремонтами ВЛ<br>500 кВ Азот –<br>Булгань ГП. |  |                      | 14.02.2025<br>00:00 | 14.02.2025<br>24:00 | 1 дн 0 ч |  | Нет |
| Утверждена | БСК | ПС 220 кВ Аксаково | В-110 Приотово-тяги-2 | ВПр | Профосстановление защит и АУВ В-110.            | 02:00 | 24.02.2025<br>00:00 | 28.02.2025<br>24:00 | 5 дн 0 ч | Исходная   |   |  | с переводом<br>на ОБ | 24.02.2025<br>00:00 | 28.02.2025<br>24:00 | 5 дн 0 ч |  | Да  |
| Утверждена | БСК | ПС 220 кВ Аксаково | В-110 Шкапово-2       | ВПр | Профосстановление защит и АУВ В-110.            | 02:00 | 10.02.2025<br>00:00 | 14.02.2025<br>24:00 | 5 дн 0 ч | Исходная   |   |  | с переводом<br>на ОБ | 10.02.2025<br>00:00 | 14.02.2025<br>24:00 | 5 дн 0 ч |  | Да  |
| Утверждена | БСК | ПС 220 кВ Аргатак  | ОВ-110                | ЗРР | Для подмены В-110 Балтачево-1, ПК защит.        | 04:00 | 17.02.2025<br>00:00 | 21.02.2025<br>24:00 | 5 дн 0 ч | Исходная   |   |  |                      | 17.02.2025<br>00:00 | 21.02.2025<br>24:00 | 5 дн 0 ч |  | Да  |
| Утверждена | БСК | ПС 220 кВ Аргатак  | ОВ-110                | ЗРР | Для подмены В-110 Балтачево-2, ПК защит.        | 04:00 | 24.02.2025<br>00:00 | 28.02.2025<br>24:00 | 5 дн 0 ч | Исходная   |   |  |                      | 24.02.2025<br>00:00 | 28.02.2025<br>24:00 | 5 дн 0 ч |  | Да  |
| Утверждена | БСК | ПС 220 кВ Аргатак  | ОВ-110                | ЗРР | Для подмены В-110 Тепаново-2, ПК защит.         | 04:00 | 10.02.2025<br>00:00 | 14.02.2025<br>24:00 | 5 дн 0 ч | Исходная   |   |  |                      | 10.02.2025<br>00:00 | 14.02.2025<br>24:00 | 5 дн 0 ч |  | Да  |