

### ЛЭП и ЭЛТ январь 2025 (Утв)

Конфликты согласования на своем уровне	Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Вид ремонта, ВКЛ-включение в работу, ВПр-вынужденный простой	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут.	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Условия производства работ	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Причина снятия	Учтенная в годовом графике
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-2	ВКЛ	Ввод в работу нового устройства РЗА В-110 БСК-2.	02:00	31.01.2025 00:00	31.01.2025 24:00	1 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтом ВЛ 220 кВ Северная – Михайловская (14-28.01.2025) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. Оформить в МГР на февраль.			31.01.2025 00:00	31.01.2025 24:00	1 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-2	ВПр	Для замены устройств РЗА В-110 БСК-2.	ВЗ	20.01.2025 00:00	31.01.2025 24:00	12 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтом ВЛ 220 кВ Северная – Михайловская (14-28.01.2025) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. Оформить в МГР на февраль.			20.01.2025 00:00	31.01.2025 24:00	12 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-110	ЗРР	Для подмены В-110 Тепланово-1, ПК защит.	06:00	27.01.2025 00:00	31.01.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная				27.01.2025 00:00	31.01.2025 24:00	5 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 СПП-1	ВПр	Опробование взаимодействия с выключателем от вновь вводимого АВР ВЛ 110 кВ СПП-НПЗ 1.	03:00	24.01.2025 00:00	24.01.2025 24:00	1 дн 0 ч	Исходная			с переводом на ОВ	24.01.2025 00:00	24.01.2025 24:00	1 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	ВПр	Опробование взаимодействия с выключателем от вновь вводимого АВР ВЛ 110 кВ СПП-НПЗ 1.	03:00	28.01.2025 00:00	28.01.2025 24:00	1 дн 0 ч	Исходная				28.01.2025 00:00	28.01.2025 24:00	1 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	ВПр	Опробование взаимодействия с выключателем от вновь вводимого АВР ВЛ 110 кВ СПП-НПЗ 2.	03:00	29.01.2025 00:00	29.01.2025 24:00	1 дн 0 ч	Исходная				29.01.2025 00:00	29.01.2025 24:00	1 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 СПП-2	ВПр	Опробование взаимодействия с выключателем от вновь вводимого АВР ВЛ 110 кВ СПП-НПЗ 2.	03:00	27.01.2025 00:00	27.01.2025 24:00	1 дн 0 ч	Исходная			с переводом на ОВ	27.01.2025 00:00	27.01.2025 24:00	1 дн 0 ч		Нет