Информации о величине резервируемой максимальной мощности по Потребителям электрической энергии, имеющих Договор оказания услуг по передаче электрической энергии с ООО «БСК», максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт

| № | АРБП (АТП) | Потребитель | Объект | Источник питания | | Уровень напряжения в точке присоед-я потребителя, кВ | Макс. мощность, кВт | Величина фактической мощности, кВт | | | | Величина резервируемой мощности, кВт | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПС | ячейка | | | 1 кв. 2025 г. | 2 кв. 2025 г. | 3 кв. 2025 г. | 4 кв. 2025 г. | 1 кв. 2025 г. | 2 кв. 2025 г. | 3 кв. 2025 г. | 4 кв. 2025 г. |
| 1 | №БСК-А-IV-14 от 01.01.2014 | Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» | ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-4 НУНПЗ | ПС 220 кВ НПЗ | №4 ГПП-4 АОНУНПЗ | 110 | 62000 | 17196 | | | | 44804 | | | |
| | | | **ВСЕГО** | | | | **62000** | | | | | | | | |